

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от _____ № _____

Типовая форма

Дата 21.12.2021 № 70210061000201424065



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8(3822) 600-815, kchs@kchs.tomsk.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому
району управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 6/1, тел. 8(3822) 670-015, oktgpn@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 37/1**

вручается: муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению центр развития ребенка – детский сад № 3 г. Томска, ИНН 7017115651, ОГРН 1057000133189.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения *о проведении внеплановой выездной проверки № 37 от «02» декабря 20 21 года в период с «08» декабря 20 21 г. по «21» декабря 20 21 г.*

Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (главным государственным инспектором по пожарному надзору Октябрьского района г. Томска) майором внутренней службы Маршевым Николаем Николаевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующая МАДОУ № 3 Алексеева Ольга Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Документы, подтверждающие нарушение обязательных требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>На объекте защиты не хранится техническая документация на систему противопожарной защиты*, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>*Согласно статье 2 ФЗ-123 система противопожарной защиты – комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и</p>	<p>пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее – ППР в РФ)</p>	<p>-письменное объяснение Алексеевой О.В.</p>	<p>01.08.2022</p>	

<p>имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (производство).</p>				
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МАФДУ №3 Алексеев О.В.
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


 (подпись)

Врио начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы (главный государственный инспектор по пожарному надзору по Октябрьскому району г. Томска) лейтенант внутренней службы Пидодня С.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


 (подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.